

Отчет об исполнении предписания.

С 14 по 27 января 2022 года специалистами-экспертами Роспотребнадзор проводилось контрольное (надзорное) мероприятие плановой выездной проверки в отношении БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400», в ходе которого были выявлены нарушения и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1457 от 27.01.2022г. **Согласно Предписанию выполнены следующие мероприятия сроком на 10.11.2022г. по следующим пунктам:**

П.8 – Оборудованы регулируемые солнцезащитные устройства на окнах (теневые шторы, жалюзи) в спальне и групповой №№6, 5 в спальнях групп №№ 1,9,10,11,12,13.

П.9 –Оборудованы туалетные кабинки с дверями к унитазам в туалетной комнате группы № 3.

П.14 - В кабине психолога установлены новые светильники со светорассеивающей защитной арматурой.

П.16 – Обеспечены нормативные параметры освещенности в групповых группах № №7, 1,4,12 согласно гигиеническим нормативам СанПин 1.1.3685-21. Установлены дополнительные светильники. Протокол лабораторного заключения по измерению освещенности в работе. Скан - копия договора № 8138 ФФ от 01.11.2022г.

П.17 – Личная медицинская книжка воспитателя Киселевой О.А. со сведениями о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения.

П.18 – Обеспечено выполнение норм питания в день на 1 ребенка для детей 3-7 лет: по яйцу и фруктам.

П.19 – Обеспечено качественное проведение дезинвазии в группе № 9.

П. 20 – Обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: Кругова А.Ю., Косьевой И.С. и Абышевой Г.К.

П.10 – Пищеблок не оборудован для соблюдения технологии приготовления блюд – моечной ванной и цельнометаллическим столом для обработки сырой птицы в связи с отсутствием места на пищеблоке. Во избежание нарушения норм СанПин блюда из курицы исключены из меню.

Согласно Предписанию выполнены следующие мероприятия сроком на 10.11.2023г. по следующим пунктам:

П.1 – Обеспечена наполняемость групп детьми №№2,13 компенсирующей направленности с задержкой психического развития - 10 детей; в логопедических

группах №№ 1,4,5,7,8,9,10,11,12,6 - 10 детей; в группе № 3 с нарушением интеллекта - 10 детей.

П.2 – Осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

П.3 - Выполнена установка приточной системы вентиляции.

П.4 – Обеспечены условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных группах №№ 1,4,7.

П.5 – Устранены дефекты отделки стен, потолков в помещениях дошкольного учреждения.

П.11 – Отопительные приборы оборудованы защитными экранами в музыкальном зале, приемной группы № 7.

П.12 – Заменены бачки из алюминия для приготовления пищи на бачки из нержавеющей стали.

П. 15 – В прачечной выполнен демонтаж неисправного оборудования: котла для кипячения белья, центрифуги, второго гладильного катка.

П.7 – Оконные блоки с трещинами рам, стыкованные стекла с трещинами в оконных рамах помещений заменить не имеем возможности в связи с отсутствием финансирования.

Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад компенсирующего вида № 400»

Н.А. Викулова